

SV Přeštice - stav 12. 1. 2026

OBCE

Obec	Počet obyvatel (2015)		Počet připojených na vodovod (2015)	
<i>Připojené části obcí</i>	v obci	v připojených částech obcí	v obci	v připojených částech obcí
Dolní Lukavice	1 380	701	197	197
Dolní Lukavice				
Přeštice	7 453	6 585	4 711	4 598
Přeštice				
Celkem	8 833	7 286	4 908	4 795

ORP

Přeštice

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SV

Zdrojem pitné vody jsou vrty Lužany a Příchovice, z nich je voda čerpána do úpravny vody a z ní dále čerpána do zemního zásobníku, do hlavního vodojemu Žerovice, odkud je spotřebiště zásobováno gravitačně. Na tento SV je napojena též obec Dolní Lukavice.

BODOVÉ OBJEKTY

Zdroje pitné vody

Název	Stav	Id odběru	Vydatnost [l/s]	Vlastník	Provozovatel	Poznámka
vrt HV-1 Přeštice	využívaný	140 636	4,40	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	Prameniště Příchovice
Vrt HV-I Přeštice	využívaný	140 604	3,00	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	prameniště Lužany
Vrt HV-2 Přeštice	využívaný	140 636	3,10	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	Příchovické vrty; k.ú. Příchovice

Vrt HV-II Přeštice	využívaný	140 604	0,60	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	Vrty Lužany; k.ú. Lužany
Vrt P-1 Přeštice	využívaný	140 636	5,00	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	Příchovické vrty; k.ú. Příchovice
Vrt P-2 Přeštice	využívaný	140 636	3,70	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	Příchovické vrty; k.ú. Přeštice
Vrt P-4 Přeštice	využívaný	140 636	3,60	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	Příchovické vrty; k. ú. Lužany

Vodojemy

Název	Kapacita [m ³]	Vlastník	Provozovatel	Poznámka
VDJ upravené vody	300,00	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	dvoukomorový; zemní
VDJ Žerovice	800,00	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	dvoukomorový; zemní

Úpravny vody

Název	Kapacita [l/s]	Vlastník	Provozovatel	Poznámka
ÚV Přeštice	20,00	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	

Čerpací stanice (V)

Název	Počet	Kapacita [l/s]	Čerpací výška	Vlastník	Provozovatel	Poznámka
		20,00	8,50	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	ČSV 1 Přeštice ÚV
		47,00	72,00	Město Přeštice	ČEVAK a.s.	ČSV 3 Přeštice s akumulací

BILANČNÍ ÚDAJE

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

V plánu jsou posilující zdroje pitné vody a rozšíření VDJ Žerovice pro možnost rozšíření vodovodu do částí Žerovice a Skočice.

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Zdroj pitné vody

Název	Stav	Id odběru	Vydatnost [l/s]	Etapa	Typ investice	Investice [mil. Kč]
průzkumný vrt 3G	nevyužívaný			2020-2023	nová realizace	1,00
průzkumný vrt 2G	nevyužívaný			2020-2023	nová realizace	1,00

Vodojem

Název	Kapacita [m ³]	Etapa	Typ investice	Investice [mil. Kč]
přístavba VDJ Žerovice	400,00	2020-2023	nová realizace	12,00

Název	Délka [km]	Počet přípojek	Etapa	Typ investice	Investice [mil. Kč]
Vodovod Žerovice	2,00		2020-2023	nová realizace	20,00
Vodovod Skočice	4,00		2023-2026	nová realizace	45,00

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ

ČÁSTI OBCÍ NAVRŽENÉ K PŘIPOJENÍ NA SV

Část obce	Počet obyvatel	Průměrná potřeba vody
Skočice	400	40,00
Žerovice	300	30,00

MAPA

